

建築設備工事標準図 機械設備工事 配管図示記号

	管の接続：接続していない時	—C—	空調：冷水管：送り
	管の接続：接続している時	—CR—	空調：冷水管：返り
	継手：立管：立下り	—R—	空調：冷媒管：送り
	継手：立管：通過	—RR—	空調：冷媒管：返り
	継手：立管：立上り	—H—	空調：温水管：送り
	継手：立上り	—HR—	空調：温水管：返り
	継手：立下り	—CH—	空調：冷温水管：送り
	継手：フランジ	—CHR—	空調：冷温水管：返り
	継手：ユニオン	—D—	空調：ドレン管
	継手：チーズ	—E—	空調：膨張管
	継手：90° Y	—O—	空調：油管：送り
	継手：90° エルボ	—OR—	空調：油管：返り
	継手：バンド	—OV—	空調：油管：通気管
	貫通：隣水騒音継手	— — —	衛生：給水管：上水
	継手：プラグ	—•—	衛生：給水管：上水揚水
	継手：フレキシブルジョイント	— — — —	衛生：給水管：井水及び雑排水
	継手：防振継手	—••—	衛生：給水管：井水及び雑排水揚水
	継手：ボールジョイント	— —	衛生：給湯管：送り
	管の固定：固定箇所	— —	衛生：給湯管：返り
	貫通：スリーブ	— — — —	衛生：排水管：排水
	貫通：防火壁貫通	— — — — —	衛生：排水管：通気
	貫通：防水層	—X—	衛生：消火管：屋内及び屋外消火栓
	貫通：しゃくり箇所	—XS—	衛生：消火管：連結送水
	空調：蒸気管：送り	—XB—	衛生：消火管：連結散水
	空調：蒸気管：返り	—SP—	衛生：消火管：スプリンクラー
	空調：冷却水管：送り	—DC—	衛生：消火管：粉末消火
	空調：冷却水管：返り	—F—	衛生：消火管：泡消火